

Atbilstības sertifikāts

Nr. 1782/2011

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

**Vienviru un divviru ugunsizturīgās durvis
no firmas „Reynaers Aluminium NV” (Old Liersebaan 266, 2570 Duffel, Beļģija)
ražotajās alumīnija profilu sistēmas „CS 77-FP” (EI 60),**

ko ražojis:

SIA „GK Holding”

"Lauki", Ādažu nov., Stapriņi, LV-2164, reģ. Nr. 40103322649

RAŽOTNES ADRESE: SIA „GK HOLDING” RAŽOTNE, "LAUKI", ĀDAŽU NOV., STAPRIŅI, LV-2164.

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Testēšanas rezultātiem saskaņā ar standartu EN 13501-2 (*Efectis Netherland BV* ugunsizturības klasifikācijas ziņojums Nr.2008-Efectis-R0934 (janvāris, 2009))

Produkta klasifikācija saskaņā ar:

**LVS EN 13501-2:2008 “Būvizstrādājumu un ēku elementu ugunsreakcijas un ugunsizturības klasifikācija. 2. daļa: Klasifikācija, pielietojot ugunsizturības testa datus, izņemot ventilācijas sistēmām paredzētos izstrādājumus”:
ugunsizturības klase E60/EI₁ 45/EI₂ 60/ EW60**

Sertifikāts ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts izdots: 07.04.2011.

Mārtiņš Maskavs, Sertificēšanas Institūcijas vadītājs

CEOC
INTERNATIONAL

European Confederation of Organisations
for Testing, Inspection and Certification



Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lapas